



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme der



für das

– Fernwärmenetz „Hauffstraße 89“ –

Auf Grundlage der Berechnungsvorschriften und -richtlinien gemäß
AGFW-Arbeitsblatt FW 309 - Teil 1 wurde

ein **Primärenergiefaktor** von

$$f_{P,FW} = 0,12$$

ermittelt.

Datenbasis: Bilanzdaten März 2011 bis Februar 2014

Prüfbericht: IS-EG2-STG – 2 185 759

Gültigkeit: **Die Bescheinigung ist gültig bis zum 15.04.2024**

Dipl.-Ing. Marc Heidrich
Sachverständiger
 f_P -Gutachter AGFW-FW 609-183

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Region Baden-Württemberg
Abteilung Gebäudetechnik
Gottlieb-Daimler-Str. 7
70794 Filderstadt

16.04.2014

Filderstadt

Dipl.-Ing. Friedrich Heeß
Sachverständiger
 f_P -Gutachter AGFW-FW 609-185